



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Амурской области
(Управление Роспотребнадзора по Амурской области)
Территориальный отдел в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском,
Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском,
Ромненском и Серышевском районах**

**ПРЕДПИСАНИЕ № 90
об устранении выявленных нарушений**

«26» апреля 2019 г.

г. Белогорск

Должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области
в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском,
Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах ведущий специалист-эксперт
Борисенко Екатерина Сергеевна

(Ф.И.О. и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Амурской области А.А.Перепелица №247 от 03.04.2019г. проведена плановая, выездная проверка
(вид мероприятия по контролю)

в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №7
города Белогорск», ИНН 2804009286, ОГРН 1022800710745, юридический адрес: 676853,
Амурская область, г.Белогорск, ул.Ломоносова,8, фактический адрес: 676853, Амурская область,
г.Белогорск, ул.Ломоносова,8; 676853, Амурская область, г.Белогорск, ул. 50 лет Комсомола,104,
(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и (при наличии отчества)

и требований законодательства, в ходе которой (го) были выявлены следующие нарушения:

<i>№ п/п</i>	Выявленные нарушения	Нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке
г.Белогорск, ул. Ломоносова, д.8		
1.	В медицинском кабинете края линолеума не подведены под плинтуса или не возведены на стены, что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств	п.4.3. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
2.	Поверхность стен, подоконника в прачечной с дефектами отделки (отслоившаяся краска), т.е. не устойчивая к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств	п.2.9. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных»
3.	Поверхность стен в сан.узле при спортивном зале, спальне 06 подготовительной группы (около вентиляционной решетки), сан.узле 03 младшей группы с механическими повреждениям (трещины,	п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

	сколы штукатурки, отшелушенная краска), буфетной 05 старшей группы (около раковины отсутствует плиточное покрытие), сан.узле 04 средней группы (в том числе за коммуникационными трубами дефекты отделки)	содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»
4.	Потолок имеет механические повреждения: в складском помещении для хранения белья (трещина), сан.узле 06 подготовительной группы (следы течи на потолке), спальне и игровой 06 подготовительной группы (трещины, дефекты в побелке), сан.узле 03 младшей группы (дефекты отделки)	п.5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13
5	Поверхность пола в умывальном помещении 04 средней группы с механическими повреждениями покрытия (отшелушенная краска)	п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13
6	Шкаф в буфете 05 старшей группы (под раковиной), поверхность с механическими повреждениями (отбитыми краями), что не позволяет проводить качественную влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами	п.17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13
г.Белогорск, ул. 50 лет Комсомола, 104:		
7	Остекление окон в прачечной выполнено не из цельного стеклопакета, отмечены стыковые стекла	п.4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13
8	В помещениях детского сада: раннего возраста (01/2), в младшей (03/2), в средней (04/2), в старшей (05/2), в подготовительной (06/2) покрытие полов - не гладкое, что затрудняет обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов, в момент проверки 11.04.2019г. отмечено, что швы, примыкающие друг к другу листов линолеума не пропаяны, местами приподняты и повреждены; края линолеума не подведены по плинтуса (местами плинтуса отсутствуют)	п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13
9	Поверхность стен в буфетной, в туалетной раннего возраста (01\2), в прачечной облицованы керамической плиткой, плитка с дефектами, местами плитка отвалилась - не гладкая, что затрудняет обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов	п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13
10	Помещение раздевальной (приемная) раннего возраста (01\2) не проветривается (окна заклеены на зиму, форточка не функционирует)	п.8.6 СанПиН 2.4.1.3049-13
11	Проверка, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем в здании детского сада МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» по ул.50 лет Комсомола,104 г.Белогорск не проводится 1 раз в год, в момент проверки 11.04.2019г. отмечено, что вентиляционные решетки загрязнены пылью, замазаны известью, местами открытые пространства (дыры), вентиляционные решетки – отсутствуют, не представлены подтверждающие документы (Акты, наряды) о проведение ревизии, очистки и протоколы	п.8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13

	лабораторных исследований эффективности работы вентиляции в здании детского сада за 2018г	
12	Согласно экспертному заключению №0776 от 25.04.2019г., протоколу лабораторных исследований №2061/Б от 16.04.2019г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области», кратность воздухообмена, не соответствует требованиям: спальня групповой ячейки №06 подготовительная по ул.50 лет Комсомола,104, кратность воздухообмена по вытяжке составляет - 0,5 объем/час (гигиенический норматив - 1,5 объем/час)	п. 8.7 СанПиН 2.4.1.3049-13

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

ПРЕДПИСЫВАЮ:

В срок до «15» августа 2019г. устранить выше указанные нарушения санитарного законодательства. Ответственность за выполнение предписания возлагается на Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 города Белогорск» (МАДОУ «Детский сад №7 города Белогорск»)

(наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Об устранении выявленных нарушений **в срок до 16 августа 2019г.** направить в ТО Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах **фотографии, документы, подтверждающие выполнение данного предписания. Все представленные документы должны быть заверены печатью МАДОУ «Детский сад №7 города Белогорск» и подписью директора.**

Предписание может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения предписания:

Лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в Арбитражный суд;

Гражданином или должностным лицом – в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, либо в городской или районный суд.

За невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении нарушений законодательства - индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также их должностные лица, несут административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5. КоАП РФ.

Предписание выдал:

Ведущий специалист-эксперт

(должность уполномоченного осуществлять Госсанэпиднадзор)


(подпись)

Е.С.Борисенко
(ФИО)

«26» апреля 2019г.
(дата)

Предписание получил (а)

Заведующий
(должность)


(подпись)

Заведующий
(ФИО)

« 26 » 04 2019г.

Срок исполнен предписания об устранении выявленных нарушений согласован:

(должность)

(подпись)

(ФИО)

« _____ » _____ 2019г.